



ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ROMANU
TEL / FAX : 0239.697142 Str. Sfatului Nr. 10
E-MAIL: primariaromanu@ymail.com www.primariaromanu.ro
[Operator date cu caracter personal nr.0019288](http://Operator%20date%20cu%20caracter%20personal%20nr.0019288)

HOTARAREA NR. 26
Din 14.03.2024

Privind insusirea Raportului anual de evaluare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor pe anul 2023 la nivelul unitatii administrativ-teritoriale ROMANU

Consiliul local al comunei ROMANU, întrunit în ședință ordinară în data de 14.03.2024
Având în vedere:

- Referatul de aprobare întocmit de către primarul comunei și raportul viceprimarului comunei ROMANU;
- Prevederile art. 13 lit. a), lit. b) și art. 14 lit. a) din LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 republicată *privind apărarea împotriva incendiilor*;
- Prevederile art. 14 lit. a), lit. b), art. 15 lit. a), art. 16 lit. a) și art. 18 lit. a) din ORDINUL nr. 163 din 28 februarie 2007 *pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor*;
- Prevederile art. 6 alin. (1), alin. (2) și art. 8 din ORDINUL nr. 132 din 29 ianuarie 2007 *pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză și acoperire a riscurilor și a Structurii-cadru a Planului de analiză și acoperire a riscurilor*;
- Prevederile art. 10 lit. d) din LEGEA nr. 481 din 8 noiembrie 2004 republicată și actualizată *privind protecția civilă*;
- Prevederile art. 155 alin. (1) lit. e), art. 196 alin (1) lit. b) și art. 197 alin (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 - *privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare*.

ADOPTĂ PREZENTA HOTĂRÂRE :

Art. 1 Se aproba **insusirea Raportului anual de evaluare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor pe anul 2023 la nivelul unitatii administrativ-teritoriale ROMANU.**

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publicului prin publicare în Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general al comunei.

Prezenta Hotărâre a fost adoptată în ședința din data de 14.03.2024 cu un număr de 11... voturi, din numărul total de 11... consilieri în funcție, îndeplinindu-se cerința de majoritate din numărul voturilor consilierilor în funcție.

Președinte de ședință
ALEXANDRU Marcela

Marcela



contrasemnează pentru legalitate
Secretar general,
BUCUR Claudia Raluca

Claudia Raluca

ANEXĂ LA HCL 26/14.03.2024

PRIMĂRIA COMUNEI ROMANU
Str. Sfatului, nr. 10
Tel/Fax: 0239-697 142
E-mail: primariaromanu@ymail.com

Număr 669 din 13.02.2024



APROB,
PRIMARUL
COMUNEI ROMANU


IONIȚĂ STELUȚA

RAPORTUL ANUAL DE EVALUARE A CAPACITĂȚII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR PE ANUL 2023, LA NIVELUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE ROMANU

Cadrul legal în care se desfășoară activitatea de prevenire și stingere a incendiilor este dată de LEGEA 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, ORDINUL 163/2007 - pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, ORDIN nr. 135 din 30 august 2023 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea și scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu, ORDINUL nr. 166/2010 - Dispoziții generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcții și instalațiile aferente, ORDINUL 106/2007 pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale, instituțiilor și operatorilor economici care au obligația de a angaja cel puțin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, ORDINUL nr. 262 din 2 decembrie 2010 privind aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spații și construcții pentru birouri, precum și a celorlalte legi în vigoare și ORDINUL nr. 3946 din 01.06. 2000 - norme de prevenire și stingere a incendiilor specifice unităților cu profil de învățământ și educație; ORDINUL nr. 1.259 din 10 aprilie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de înștiințare, avertizare, prealarmare și alarmare în situații de protecție civilă și ORDINUL nr. 75/2019 privind aprobarea Criteriilor de performanță privind structura organizatorică și dotarea serviciilor voluntare pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare.

Din concluziile constatate pe timpul controalelor proprii periodice, în scopul depistării, cunoașterii și înlăturării oricăror stări de pericol care pot favoriza inițierea sau dezvoltarea incendiilor, privind capacitatea de apărare împotriva incendiilor a unității administrativ-teritoriale ROMANU, rezultă următoarele aspecte:

- La data întocmirii prezentului raport instituția are obținută Autorizația de securitate la incendiu pentru corpurile de clădire aferente instituției de învățământ;
- Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei are Aviz de înființare și Aviz pentru sectorul de competență, conform legislației în vigoare. Au fost planificate și efectuate, prin serviciul voluntar, controlul respectării regulilor de apărare împotriva incendiilor la

gospodăriile cetățenești. *Serviciul voluntar a participat la faza județeană a concursurilor profesionale. S-a emis hotărârea consiliului local privind finanțarea cheltuielilor aferente activității serviciului voluntar și acordarea tuturor drepturilor personalului voluntar din cadrul serviciului, conform actelor normative în vigoare.*

- S-au elaborat, aprobat și difuzat documentele și evidențele specifice apărării împotriva incendiilor;

- Primăria desfășoară o serie de activități privind apărarea împotriva incendiilor pe bază de contract, cu firme autorizate și specializate pentru astfel de servicii;

- Rețeaua de apă cu hidranții stradali (14 hidranți subterani sat ROMANU și 5 hidranți subterani sat Oancea), este preluată de Compania de Utilități Publice "Dunărea" Brăila. Toți hidranții sunt funcționali. Fiecare localitate dispune de câte un rezervor de apă de 30 mc.

- Hidranții subterani stradali și bazinele de apă sunt marcați cu pictograme standardizate, conform actelor normative în vigoare.

- Încercările instalației de iluminat de siguranță de la nivelul primăriei și căminelor culturale au fost efectuate conform normativelor. Zilnic s-au controlat vizual indicatorii alimentării de la sursa centrală pentru verificarea funcționării lor corecte, iar bilunar fiecare corp de iluminat prin simularea unui defect în alimentarea iluminatului normal pentru un interval de timp suficient, pentru a se asigura că fiecare corp de iluminat este funcțional. *S-a realizat instalația electrică pentru iluminatul de securitate și panică la Căminul Cultural Romanu;*

- Instalația electrică aferentă corpurilor de clădire din subordinea primăriei și consiliului local, este verificată, având buletinele PRAM care atestă funcționarea acesteia valabile. *Prizele corpurilor de clădire aferente instituției sunt marcate cu valoarea tensiunii electrice.*

- Centralele termice din dotarea corpurilor de clădire din subordinea consiliului local sunt verificate conform graficului, de personal tehnic autorizat.

- Mijloacele tehnice de primă intervenție respectă cerințele de conformitate impuse de normele în vigoare, sunt verificate la termenul prescris pe etichetă, serviciu asigurat de firmă specializată și atestată și autorizată în acest domeniu. Toate mijloacele de primă intervenție precum și rezerva asigurată de 10% sunt funcționale, amplasate vizibil, în locuri ușor accesibile și la distanțe optime de zonele cu risc de incendiu.

- În vederea asigurării capacității de alarmare a comunei, primăria ***nu are întocmit studiul de audibilitate, prin care să se stabilească tipul mijloacelor de alarmare și locurile de instalare a acestora, pentru asigurarea alarmării localităților și operatorilor economici de pe raza U.A.T. Romanu. Nu se asigură mijloacele de înștiințare și alarmare pentru localitatea Oancea.*** În vederea asigurării întreținerii și reparării mijloacelor de înștiințare-alarmare existente (sirenă electrică de 5,5 kw, sat ROMANU), primăria ***nu are încheiat contract de mentenanță cu personal tehnic autorizat.***

- Căile de acces și intervenție interioare și exterioare nu au fost blocate cu diferite materiale/obstacole sau prin parcare mijloacelor auto. S-a asigurat curățarea și întreținerea acestora și pe timp nefavorabil, pentru a fi practicabile în orice situație. *S-au reparat ușile de evacuare la Căminul Cultural ROMANU;*

- Deșeurile și reziduurile combustibile, utilizate ori rezultate din procesul tehnologic, s-a colectat ritmic, la terminarea programului de lucru și depus în locurile destinate depozitării,

astfel încât pe locurile de activitate să fie în permanență curățenie. Acestea s-au colectat în containere speciale, pubele și coșuri de gunoi amplasate în perimetrul instituției. Valorificarea se face de către firmă specializată pe bază de contract.

- Controalele proprii periodice, în scopul depistării, cunoașterii și înlăturării oricăror stări de pericol care pot favoriza inițierea sau dezvoltarea incendiilor la nivelul primăriei și structurilor subordonate, s-a executat zilnic, lunar și trimestrial conform *Graficului cu planificarea și executarea de controale proprii periodice, în scopul depistării, cunoașterii și înlăturării oricăror stări de pericol care pot favoriza inițierea sau dezvoltarea incendiilor*. Controalele au vizat verificarea modului de respectare a obligațiilor în domeniul situațiilor de urgență și a normelor specifice de apărare împotriva incendiilor de către populație.

- Instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență se execută conform tematicii și graficului de instruire pe categorii de personal, aprobat de către primar. S-au executat activități practice pentru însușirea de către toți salariații a măsurilor ce se iau pentru asigurarea primei intervenții, a modului cum trebuie să se execute evacuarea utilizatorilor, din corpurile de clădire ale primăriei și căminelor culturale, către zonele de evacuare stabilite prin planurile operative. S-a urmărit stadiul și capacitatea de acțiune a personalului propriu pe locul de muncă, în cazul unei situații de urgență.

Având în vedere cele prezentate mai sus și în conformitate cu prevederile art. 13 din LEGEA nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, propun Consiliului Local al comunei ROMANU luarea următoarelor măsuri:

1. Aprobarea și alocarea de fonduri necesare efectuării studiului de audibilitate și achiziționării mijloacelor de înștiințare-alarmare pentru sat Oancea.

2. Încheierea unui contract de mentenanță cu personal tehnic autorizat, pentru menținerea sirenei electrice în stare operativă.

3. Afișarea de instrucțiuni și măsuri de prevenire și stingere a incendiilor la toate corpurile de clădire din subordinea consiliului local.

Prezentul raport va fi înaintat spre dezbatere și analiză Consiliului Local al Comunei ROMANU, și adus la cunoștință persoanelor cu atribuții în domeniul situațiilor de urgență de la nivelul primăriei și a instituțiilor din subordinea consiliului local.

**ÎNTOCMIT
VICEPRIMAR
CADRU TEHNIC/RESPONSABIL PSI**

CHIHAI A DAN-LUCIAN

